

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городских округов
Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ОНД и ПР г.о. Тольятти,
Жигулевск и м.р. Ставропольский
(место составления акта)

« 08 » декабря 20 17 г.
(дата составления акта)

11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 923

По адресу/адресам: 445026, Самарская область, г. Тольятти, Ленинский проспект, 42
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 24.10.2017 № 923
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти
«Школа № 40» (сокращенное наименование: МБУ «Школа № 40»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 15 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 21.11.2017 (2,5 часа); с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. 07.12.2017 (0,5 часа); с 10 час. 00м. до 11 час. 00 мин. 08.12.2017 (1 час) - итого 3 дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов
Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Копия распоряжения вручена директору МБУ Школа №40 Петровой Н.А. 03.11.2017 в 15:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Темерева Елена Александровна, инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и
муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической

работы ГУ МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору);

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствовали: директор МБУ «Школа № 40» Петрова Наталья Аркадьевна, заведующая хозяйством МБУ «Школа № 40» Фахуртдинова Хамидя Закировна, представитель общества с ограниченной ответственностью «Таймер» осуществляющей техническое обслуживание средств системы автоматической пожарной сигнализации Шлембург Вадим Владимирович (договор № 2-113 от 30.12.2017).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушений требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума во всех классных, вспомогательных помещениях здания школы. Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей не обеспечивают требуемый уровень звука системы оповещения во всех местах постоянного или временного пребывания людей.	Нарушение: п.4 ст. 16.1 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; НПБ 104-03 п. 3.15, п. 3.22; СП 3.13130.2009 п. 4.2; СП 51.13330.2011 табл.1.	электромонтер ООО «Таймер» Шлембург Вадим Владимирович
2.	Не обеспечена защита автоматической установкой пожарной сигнализации помещений: - для хранения хоз. инвентаря (1 этаж, северо-восточная сторона, возле помещения № 38 согласно технического паспорта); - № 69 согласно технического паспорта (помещение для хранения муз. инвентаря, рядом с кабинетом эстетики); - № 66 согласно технического паспорта (помещение столярной мастерской).	Нарушение: п.4 ст. 16.1 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п. 9 таблицы 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А, п. А1, А3, А4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	заведующая хозяйством МБУ «Школа № 40» Фахуртдинова Хамидя Закировна
3.	Двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах, допускается фиксация дверей в открытом	Нарушение: п.4 ст. 16.1 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, 62 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила	заведующая хозяйством МБУ «Школа № 40» Фахуртдинова Хамидя Закировна

	положении (неисправны или демонтированы доводчики)	противопожарного Режима в Российской Федерации»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	
4.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - в подсобном помещении (помещение мастерской, № 48 согласно технического паспорта); - в помещении «федерации стрельбы из классического и блочного лука»	Нарушение: п. 42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного Режима в Российской Федерации»;	заведующая хозяйством МБУ «Школа № 40» Фахуртдинова Хамидя Закировна
5.	Руководитель организации не обеспечил исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей: - огнетушитель в помещении актового зала не исправен (отсутствует давление и раструб). - отсутствует давление и раструб на огнетушителях в кабинете эстетики - отсутствуют раструбы на огнетушителях в помещении подвала	Нарушение: п. 478 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного Режима в Российской Федерации»;	заведующая хозяйством МБУ «Школа № 40» Фахуртдинова Хамидя Закировна
6.	Не обеспечена работоспособность светового указателя «ВЫХОД» расположенного над дверным проемом из помещения актового зала непосредственно на улицу	Нарушение: п. 33 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного Режима в Российской Федерации»;	заведующая хозяйством МБУ «Школа № 40» Фахуртдинова Хамидя Закировна
7.	На путях эвакуации из помещений малого спортивного и раздевалок зала размещается мебель (стол, стулья)	Нарушение: п. 36 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного Режима в Российской Федерации»;	заведующая хозяйством МБУ «Школа № 40» Фахуртдинова Хамидя Закировна
8.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения (выключатель) располагается внутри помещения (архив, помещения № 81,82 согласно технического паспорта)	Нарушение: п. 349 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного Режима в Российской Федерации»;	заведующая хозяйством МБУ «Школа № 40» Фахуртдинова Хамидя Закировна
9.	Руководитель организации не обеспечил обеспечивает наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: - архив, помещения № 81, 82 согласно технического паспорта; - склад бумаги, помещения № 67	Нарушение: п. 20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного Режима в Российской Федерации»;	заведующая хозяйством МБУ «Школа № 40» Фахуртдинова Хамидя Закировна

	согласно технического паспорта;		
10.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (по факту на дверях частично установлены запирающиеся на ключ «личинки»).	Нарушение: п.4 ст. 16.1 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 4 ст.4; ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; п. 35 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного Режима в Российской Федерации».	заведующая хозяйством МБУ «Школа № 40» Фахуртдинова Хамида Закировна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
- нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

[Handwritten signature]

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

[Handwritten signature]

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 923/1/1 от 08.12.2017 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожар; фототаблица выявленных нарушений от 08.12.2017.

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку: *[Handwritten signature]* / Темерева Е.А./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Петрова Наталья Аркадьевна, директор МБУ «Школа № 40»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» декабря 2017 г.

[Handwritten signature]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)