

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

по городскому округу Тольятти

управления надзорной деятельности и профилактической работы

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 166/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа
Тольятти "ШКОЛА № 40" (МБУ "ШКОЛА № 40")*

директору МБУ "ШКОЛА № 40" Петровой Наталье Аркадьевне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) от 05.12.2019 № 166 заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителя главного государственного инспектора городского округа Тольятти по пожарному надзору) майора внутренней службы Перфилова Андрея Анатольевича, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. 17.12.2019 (1 час); с 11 ч.00 мин. до 12 ч. 00 мин. 20.12.2019 (1 час) - итого 2 дня/ 2 часа., проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти капитаном внутренней службы Темеревой Еленой Александровной в отношении МБУ "ШКОЛА № 40" по адресу: 445026, Самарская область, г. Тольятти, Ленинский проспект, 42

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБУ «Школа № 40» Петровой Натальей Аркадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Из помещения зала эстетики в котором планируется проведение мероприятия с массовым пребыванием людей отсутствует второй эвакуационный выход соответствующий требованиям.	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 Системы про-	01.03.2020	

	Существующий эвакуационный выход не отвечает требованиям ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	тивопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.		
2.	Эвакуационные пути не обеспечивают безопасную эвакуацию людей из зала эстетики в котором планируется проведение мероприятия с массовым пребыванием людей, помещение имеет конфигурацию зала с углублением в центре ниже отметки уровня пола с деревянными ступенями имеющими различную высоту.	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.03.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Темерева Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» декабря 2019 года

Предписание для исполнения получил(а):



директор МБУ «Школа № 40» Петрова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«20» декабря 2019 года

— место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

