

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Школа № 40»**

ПРИКАЗ

27.12.2019 № 214/2-ОД

**О запрете проведения мероприятий
с массовым пребыванием детей
в зале эстетики.**

Из помещения зала эстетики отсутствует второй эвакуационный выход, соответствующий требованиям. Существующий эвакуационный выход не отвечает требованиям ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», нарушает п. 4.1.4, п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», а также помещение имеет конфигурацию зала с углублением в центре ниже отметки уровня пола с деревянными ступенями, имеющими различную высоту, что является нарушением ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

С целью соблюдения требований пожарной безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить проведение мероприятий с массовым пребыванием детей (свыше 50-ти человек) в зале эстетики.
2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ВР Терещенко Е.В.

Директор



Петрова Н.А.

С приказом ознакомлена:

Терещенко Е.В. _____